

AREAMÄTNING

UPPMÄTNING AV BO- OCH BIAREA

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning **22010235-2026-113**

Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna "besiktningsmannens ansvar" och "äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet"

Byggnad

Adress: Sveavägen 9C, 182 60 Djursholm

Mätning

Mått är tagna på plats med en Leica Disto D3.

Uppmätning enligt SVENSK STANDARD SS 21054:2020

Resultat:

Byggnaden har en BOAREA om **176,09 m² +/-2 %**

Byggnaden har en BIAREA om **24,59 m² +/-2 %**


Friliggande garage har en BIAREA om **19,9 m² +/-2 %**

Förråd vidbyggt från garage har en BIAREA om **11,6 m² +/-2 %**

Övrigt

Enligt SVENSK STANDARD SS 21054:2020 inräknas garage som Biarea vilket det inte gör enligt skatteverkets regler utan redovisas där som övrig area.

Uppsala 2026-04-27



Oskar Thörn

Av SBR Diplomerad Areamätare

Medlemsnummer SBR 22010235

